



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)  
СЕВЕРО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

с. Викулово.

« 06 » декабря 2019 г.

14 час. 00 мин.

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора) юридического лица –  
Муниципального автономного учреждения дошкольного образования  
Викуловский детский сад «Колосок»  
(ИНН 7213004563)  
**№ 57/7708-А**

По адресу: 627570, Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, ул. Кирова, д. 3.

На основании:  
распоряжения от 29.10.2019 № 57/7708 и.о. руководителя Северо-Уральского управления  
Ростехнадзора А.Н. Дмитриева,

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

Муниципального автономного учреждения дошкольного образования Викуловский детский сад  
«Колосок» (МАУ ДО «Викуловский детский сад «Колосок»), адрес юридического лица: 627570,  
Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, ул. Кирова, д. 3, ИНН 7213004563,  
ОГРН 108720800076.

Дата и время проведения проверки: с  
« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. с \_\_\_ час. \_\_\_ мин. до \_\_\_ час. \_\_\_ мин.

Продолжительность:  
« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. с \_\_\_ час. \_\_\_ мин. до \_\_\_ час. \_\_\_ мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 11.11.2019 по 06.12.2019, 3 рабочих дня

Акт составлен Северо-Уральским управлением Федеральной службы по экологическо-  
му, технологическому и атомному надзору.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлена:

Директор Л.Н. Сердюкова  11.11.2019 09 час. 00 мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не  
требуется

Лицо(а), проводившие проверку:

Радишевский Константин Владимирович – государственный инспектор отдела по надзору в  
энергетике по Тюменской области.

При проведении проверки присутствовали:

Сердюкова Любовь Николаевна – директор МАУ ДО «Викуловский детский сад «Колосок» приказ от 21.01.2008 № 3/2-к.

Курлаев Александр Васильевич техник – электрик ООО «Викуловоагропромэнерго» приказ от 11.11.2019 № 51/1-ОД.

В ходе проведения проверки установлено следующее:

Муниципальное автономное учреждение дошкольного образования «Викуловский детский сад «Колосок»» (сокращенное наименование – МАУ ДО «Викуловский детский сад «Колосок»») зарегистрирована в ЕГРЮЛ за государственным регистрационным номером (ОГРН) 108720800076.

Место нахождения и почтовый адрес МАУ ДО «Викуловский детский сад «Колосок»»: 627570, Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, ул. Кирова, д. 3.

Директор МАУ ДО «Викуловский детский сад «Колосок»» назначена Сердюкова Любовь Николаевна приказ от 21.01.2008 № 3/2-к.

Акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности оформлены между МАУ ДО «Викуловский детский сад «Колосок»» и ОАО «Тюменьэнерго».

Договор на энергоснабжение заключен между МАУ ДО «Викуловский детский сад «Колосок»» и АО «Газпром энергосбыт Тюмень» № 21819 от 18.12.2018.

По надежности электроснабжения объекты МАУ ДО «Викуловский детский сад «Колосок»» относятся к потребителям 3-ей категории. Схемы электроснабжения на момент проверки соответствуют потребителям 3-ей категории.

Организация эксплуатации и обслуживания электроустановок осуществляется электротехническим персоналом ООО «Викуловоагропромэнерго» на основании договоров от 12.12.2018 №11/19-1, от 14.12.2018 №11/19-2, от 18.12.2018 №11/19-3.

Обязанности ответственного за электрохозяйство МАУ ДО «Викуловский детский сад «Колосок»» возложены приказами от 12.12.2018 №11/19-1, от 14.12.2018 №11/19-2, от 18.12.2018 №11/19-3 на техника - электрика ООО «Викуловоагропромэнерго» Курлаева Александра Васильевича с группой по электробезопасности IV до 1000В. Проверка знаний пройдена в комиссии предприятия, выписка из журнала проверки знаний от 29.05.2019 №б/н. Обязанности заместителя ответственного за электрохозяйство МАУ ДО «Викуловский детский сад «Колосок»» возложены приказами от 12.12.2018 №11/19-1, от 14.12.2018 №11/19-2, от 18.12.2018 №11/19-3 на генерального директора ООО «Викуловоагропромэнерго» Шевченко Андрея Юрьевича с группой по электробезопасности V до и выше 1000В. Протокол проверки знаний в комиссии Ростехнадзора от 23.08.2018 №5711/3-18-257.

Испытанными средствами защиты электроустановки укомплектованы.

Профилактические испытания электрооборудования помещений проведены по всем объектам ООО «Викуловоагропромэнерго».

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

№ п/п	Конкретное описание (характер) выявленного нарушения	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Лица, ответственные за выявленные нарушения
МАУ ДО «Викуловский детский сад «Колосок». 627570, Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, ул. Кирова, д. 3.			
1.	В помещении пищеблока дверь	«Правила устройства	Техник - электрик

	РЩ не заземлена.	электроустановок» (далее – ПУЭ) п.1.7.51.	ООО «Викулово-агропромэнерго» Курлаев А.В. (ответственный за электрохозяйство МАУ ДО «Викуловский детский сад «Колосок»)
МАУ ДО «Викуловский детский сад «Колосок». 627570, Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, ул. Кузнецова, д. 35.			
2.	В помещении пищеблока на лицевой стороне дверей РЩ отсутствуют надписи с указанием наименования щитов.	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей утвержденные приказом Минэнерго РФ № 6 от 13.01.2003 г., зарегистрированы в Минюсте РФ № 4145 от 22.01.2003 г». (далее – ПТЭЭП) п.2.2.20., п.2.12.5.	Техник - электрик ООО «Викулово-агропромэнерго» Курлаев А.В. (ответственный за электрохозяйство МАУ ДО «Викуловский детский сад «Колосок»)
3.	В помещении электро щитовой рабочее освещение не исправно.	ПТЭЭП п.2.12.2.	Техник - электрик ООО «Викулово-агропромэнерго» Курлаев А.В. (ответственный за электрохозяйство МАУ ДО «Викуловский детский сад «Колосок»)
4.	В помещении пищеблока в РЩ отсутствуют надписи указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование.	ПТЭЭП п.2.2.20.	Техник - электрик ООО «Викулово-агропромэнерго» Курлаев А.В. (ответственный за электрохозяйство МАУ ДО «Викуловский детский сад «Колосок»)
5.	В помещении пищеблока в РЩ отсутствует защитное ограждение автоматических выключателей.	ПУЭ п.1.7.49. п.1.7.50.	Техник - электрик ООО «Викулово-агропромэнерго» Курлаев А.В. (ответственный за электрохозяйство МАУ ДО «Викуловский детский сад «Колосок»)

МАУ ДО «Викуловский детский сад «Колосок». 627570, Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, ул. Октябрьская, д. 105.			
6.	В помещении пищеблока в РЩ отсутствует защитное ограждение автоматических выключателей.	ПУЭ п.1.7.49. п.1.7.50.	Техник - электрик ООО «Викулово- агропромэнерго» Курлаев А.В. (от- ветственный за электрохозяйство МАУ ДО «Вику- ловский детский сад «Колосок»)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям - не выявлено; выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля - не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует:

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Акт проверки оформлен на 4 листах в 2-х экземплярах.

Прилагаемые документы:

1. Копия распоряжения о проведении проверки от 29.10.2019 № 57/7708.
2. Предписание от 06.12.2019 № 57/7708-П.
3. Копия Устава.
4. Копия ИНН.
5. Копия ОГРН.
6. Копия приказа от 21.01.2008 № 3/2-к.
7. Копия приказа от 11.11.2019 № 51/1-ОД.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор:



К.В. Радишевский.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МАУ ДО «Викуловский детский сад «Колосок»

Л.Н. Сердюкова

«06» декабря 2019г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)