



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)  
СЕВЕРО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

627570, Тюменская  
область, Викуловский  
район, с. Викулово,  
ул. Кирова, д. 3.

« 18 » \_\_\_\_\_ марта \_\_\_\_\_ 2020 г.

16 час. 00 мин.

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора) юридического лица –  
Муниципального автономного учреждения дошкольного образования  
«Викуловский детский сад «Колосок».  
(ИНН 7213004563)

**№ 57/373-А**

По адресу: 627570, Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, ул. Кирова, д. 3.

На основании:

распоряжения от 29.01.2020 № 57/373 заместителя руководителя Северо-Уральского управления Ростехнадзора А.Н. Дмитриева,  
была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

Муниципального автономного учреждения дошкольного образования «Викуловский детский сад «Колосок». (МАУ ДО «Викуловский детский сад «Колосок»), адрес юридического лица: 627570, Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, ул. Кирова, д. 3, ИНН 7213004563, ОГРН 1087208000076.

Дата и время проведения проверки: с

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. с \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин. до \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

Продолжительность:

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. с \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин. до \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 18.02.2020 по 18.03.2020, 3 рабочих дня/20 часов.

Акт составлен Северо-Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлена:

Директор Л.Н. Сердюкова

18.02.2020 09 час. 00 мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

Лицо(а), проводившие проверку:

Радишевский Константин Владимирович – государственный инспектор отдела по надзору в энергетике по Тюменской области.

При проведении проверки присутствовали:

Сердюкова Любовь Николаевна – директор МАУ ДО «Викуловский детский сад «Колосок» приказ от 21.01.2008 № 3/2-к.

Шевченко Андрей Юрьевич генеральный директор ООО «Викуловоагропромэнерго», заместитель ответственного за электрохозяйство МАУ ДО «Викуловский детский сад «Колосок» приказ от 18.02.2020 № 7-ОД.


В ходе проведения проверки установлено:


№ п/п	Номер пункта предписания от 06.12.19 № 57/7708-П	Описание и характер выявленных нарушений	Результаты проверки выполнения пункта предписания	Лицо, ответственное за не устранение нарушения в установленный срок
МАУ ДО «Викуловский детский сад «Колосок». 627570, Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, ул. Кирова, д. 3.				
1.	1.	В помещении пищеблока дверь РЩ не заземлена.	Выполнено в помещении пищеблока дверь РЩ заземлили.	
МАУ ДО «Викуловский детский сад «Колосок». 627570, Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, ул. Кузнецова, д. 35.				
2.	2.	В помещении пищеблока на лицевой стороне дверей РЩ отсутствуют надписи с указанием наименования щитов.	Выполнено в помещении пищеблока на лицевой стороне дверей РЩ нанесли надписи с указанием наименования щитов.	
3.	3.	В помещении электро щитовой рабочее освещение не исправно.	Выполнено в помещении электро щитовой смонтировали рабочее освещение.	
4.	4.	В помещении пищеблока в РЩ отсутствуют надписи указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование.	Выполнено в помещении пищеблока в РЩ нанесли надписи указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование.	
5.	5.	В помещении пищеблока в РЩ отсутствует защитное ограждение автоматических выключателей.	Выполнено в помещении пищеблока в РЩ установили защитное ограждение автоматических выключателей.	
МАУ ДО «Викуловский детский сад «Колосок». 627570, Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, ул. Октябрьская, д. 105.				
6.	6.	В помещении пищеблока в РЩ отсутствует защитное ограждение автоматических выключателей.	Выполнено в помещении пищеблока в РЩ установили защитное ограждение автоматических выключателей.	

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено;

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): С учетом проведенной внеплановой выездной проверки МАУ ДО «Викуловский детский сад «Колосок» устранения пунктов ранее выданного предписания № 57/7708 - П от 06.12.2019 можно сделать вывод, что нарушения указанные в предписании № 57/7708 - П от 06.12.2019, устранены в полном объеме.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена:  
(заполняется при проведении выездной проверки)

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует:  
(заполняется при проведении выездной проверки)

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Акт проверки оформлен на 3 листах в 2-х экземплярах.

Прилагаемые документы:

1. Копия распоряжения о проведении проверки от 29.01.2020. № 57/373.
2. Копия приказа от 21.01.2008. № 3/2-к.
3. Копия приказа от 18.02.2020. № 7-ОД.
3. Фото отчет.

Подписи лиц, проводивших проверку:  
Государственный инспектор:



К.В. Радишевский.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МАУ ДО «Викуловский детский сад «Колосок»



Л.Н. Сердюкова

«18» марта 2020г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)