Отдел образования
администрации Викуловского муниципального района

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВИКУЛОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД "КОЛОСОК"

ОГРН 1087208000076
ИНН 7213004563
с. Викулово, ул. Кирова, 3
Викуловский район,
Тюменская область, 627570
Тел./факс: (34557) 2-34-57
e-mail: vikdskolos@mail.ru

«29» января 2020г. № 10
на № 57/7708-П от 06.12.2019г.

Государственному инспектору отдела по надзору
в энергетике по Тюменской области
Северо-Уральского управления Ростехнадзора
Радишевскому К.В.

**Отчёт о выполнении предписания № 57/7708-П**

МАУ ДО «Викуловский детский сад «Колосок» представляет отчёт на Предписание № 57/7708-П об устранении выявленных нарушений от 06.12.2019г., приняты меры по устранению выявленных нарушений:

| № п/п | Выявленные нарушения | Устранения выявленных нарушений |
|---|---|---|
| **МАУ ДО "Викуловский детский сад "Колосок" , ул.Кирова,д.3:** | | |
| 1 | В помещении пищеблока дверь РЩ не заземлена | Выполнено.<br>В помещении пищеблока дверь заземлена. Приложение – фото. |
| **МАУ ДО "Викуловский детский сад "Колосок", ул.Кузнецова,д.35:** | | |
| 1 | В помещении пищеблока на лицевой стороне дверей РЩ отсутствуют надписи с указанием наименования щитов. | Выполнено.<br>Надписи с указанием наименования щитов подписаны. Приложение – фото. |
| 2 | В помещении электрощитовой рабочее освещение не исправно | Выполнено.<br>Проведён ремонт помещения, освещение исправно.<br>Приложение – фото. |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | В помещении пищеблока в РЩ отсутствуют надписи указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование. | Выполнено.<br>Надписи выполнены указывающие назначения присоединений и их наименования. Приложение – фото. |
| 4 | В помещении пищеблока в РЩ отсутствует защитное ограждение автоматических выключателей. | Выполнено.<br>Защитное ограждение автоматических выключателей имеется. Приложение - фото. |
| **МАУ ДО "Викуловский детский сад "Колосок»-отделение с.Викулово (детский сад «Дельфин»):** | | |
| 1 | В помещении пищеблока в РЩ отсутствует защитное ограждение автоматических выключателей | Выполнено.<br>Защитное ограждение автоматических выключателей имеется. Приложение - фото. |

Директор МАУ ДО
«Викуловский детский сад «Колосок» Л.Н.Сердюкова